

## STANDARD 11 - 12

### Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod-kan.

Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych.

Zasady dokonywania odbiorów technicznych.

Zasady przyjmowania urządzeń wod-kan na majątek Spółki

#### **DOTYCZY:**

warunków technicznych rozdziału instalacji wodociągowej

#### **TREŚĆ:**

Rozdział instalacji wodociągowej i montaż dwóch wodomierzy głównych na jednym przyłączy wodociągowym jest możliwy w przypadku, gdy budynek posiada dwóch właścicieli, zamieszkujących dwa odrębne lokale mieszkalne.

Niezależne opomiarowanie tych lokali wymaga spełnienia następujących warunków:

1. Do PWiK Sp. z o.o. należy dostarczyć:

- kserokopie dokumentów potwierdzających prawo własności lokalu,
- przedstawiony na rzucie pomieszczenia i podpisany przez obu właścicieli schemat rozwiązania rozdziału instalacji - do uzgodnienia,
- podpisane oświadczenie właścicieli o wyrażeniu zgody na rozdział instalacji i współodpowiedzialności za niezawodne działanie przyłączy wod-kan.

2. Zaleca się lokalizowanie wodomierzy głównych w jednym pomieszczeniu.

3. Nowy zestaw wodomierzowy montować na konsoli (istniejącej również, o ile ulega on przemieszczeniu),

4. W skład zestawu (zgodnie z kierunkiem przepływu wody) wchodzi: zawór grzybkowy, wodomierz główny, zawór grzybkowy z kurkiem spustowym.

5. Za zestawami wodomierzowymi, nowym i istniejącym, po stronie instalacji wewnętrznej, należy montować zawory antyskażeniowe. W miejsce ww. zaworu grzybkowego z kurkiem spustowym dopuszcza się zastosowanie zaworu grzybkowego zaporowo-zwrotnego antyskażeniowego z kurkiem spustowym. Wówczas nie ma potrzeby stosowania oddzielnego zaworu antyskażeniowego.

#### **PODSTAWA:**

6. Standard 11-7

7. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12. kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ze zmianami).

9. Wniosek - obiegiem do decyzji Zarządu spółki z dn. 21.06.2004 r., zatwierdzony w dn. 9.08.2004

10. Zgodnie ze Standardem 11-4,