

STANDARD 11 - 13

Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod-kan.

Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych.

Zasady dokonywania odbiorów technicznych.

Zasady przyjmowania urządzeń wod-kan na majątek Spółki

DOTYCZY:

montażu włązów na studniach kanalizacyjnych

TREŚĆ:

1. Na studniach sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej, które są zlokalizowane w ciągach jezdnych, należy stosować włązy klasy D400 z żeliwa szarego bez uszczelek, z pokrywą żebrowaną o masie min 90kg.

2. Na studniach sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych na trawnikach, pasach dzielących jezdnie oraz chodnikach stosować włązy samozatraskowe z żeliwa sferoidalnego.

Powyższy wymóg będzie zawarty w warunkach technicznych przyłączenia, wydawanych przez Dział Techniczny.

PODSTAWA:

Wniosek do decyzji Zarządu spółki z dn. 15.11.2011r., zatwierdzony przez Prezesa Zarządu w dn. 29.11.2011r. Standard obowiązuje od 15.12.2011r.

Za zgodność z oryginałem: