
Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod-kan.

Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych.

Zasady dokonywania odbiorów technicznych.

Zasady przyjmowania urządzeń wod-kan na majątek Spółki

DOTYCZY:

Montażu i zasad eksploatacji źródeł ulicznych

TREŚĆ:

Ustala się następującą procedurę postępowania:

1. Źródła montowane są na odrębnych przyłączach wodociągowych zasilanych bezpośrednio z sieci ulicznej.
2. Każde z przyłączy wyposażone jest w studnię wodomierzową z zestawem wodomierza głównego i zaworem antyskażeniowym.
3. Źródła czynne są od 1 maja do 30 września każdego roku, po tym okresie są demontowane (ESW).
4. Źródła zostają włączone do eksploatacji po uzyskaniu pozytywnego wyniku badań laboratoryjnych wody.
5. Codziennie, we wczesnych godzinach rannych, jest przeprowadzone płukanie, mycie i dezynfekcja zaworów rzymskich (Pogotowie Wod-Kan).
6. Raz w tygodniu pobierane są próbki wody w celu monitorowania jej jakości (TJ)
7. Za wodę pobraną poprzez źródła uliczne przedsiębiorstwo obciąża Gminę Olsztyn Wg cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

PODSTAWA:

1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dn. 7 czerwca 2001 r., tekst jednolity z 2006 r.; Dz. U. 2006.123.858
2. Decyzja Prezesa Zarządu Spółki z dn. 27.09. 2010 r.
3. Wydanie 2 – decyzja Prezesa Zarządu Spółki z dn. 25.06.2013 r.

Za zgodność: