

STANDARD 11 - 7

Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod-kan.

Zasady uzgadniania dokumentacji projektowych.

Zasady dokonywania odbiorów technicznych.

Zasady przyjmowania urządzeń wod-kan na majątek Spółki

DOTYCZY:

Ustalenia, czy Przedsiębiorstwo będzie wyrażać zgodę na:

1. projektowanie więcej niż jednego przyłącza z wodomierzem głównym w budynku w przypadku, gdy ma on więcej niż jednego właściciela ?
2. więcej niż jednego wodomierza dla kilku obiektów położonych na posesji jednego właściciela ?
3. podliczników do podlewania upraw ?

TREŚĆ:

4. W budynku, który ma dwóch właścicieli, Przedsiębiorstwo - na ich wniosek - będzie wyrażać zgodę na projektowanie dwóch przyłączy, każdego z wodomierzem głównym. W przypadku trzech i więcej właścicieli, gdy formą własności jest wspólnota mieszkaniowa, pozostaje obowiązująca zasada doprowadzenia wody jednym przyłączem z wodomierzem głównym.
5. Przedsiębiorstwo będzie zezwalać na wykonanie odrębnych przyłączy z wodomierzem głównym dla kilku obiektów położonych na posesji jednego właściciela wyłącznie na wniosek zainteresowanego. W pozostałych przypadkach obowiązuje zasada montażu jednego wodomierza głównego.
6. Zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy z dn. 7.06.2001 r. Przedsiębiorstwo będzie zezwalać na montaż wodomierzy dodatkowych do mierzenia ilości wody zużywanej do podlewania ogródków przydomowych. Warunkiem jest montowanie zestawu bezpośrednio przed punktem czerpalnym i zabezpieczenie go przed zamrażaniem. Zalecany będzie montaż wodomierza na konsoli. Woda zużyta po dokonaniu odczytu po zakończeniu sezonu nie będzie traktowana jako zużyta bezpowrotnie.

PODSTAWA:

7. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
8. Protokół nr 1 ze spotkania Zespołu ds. Standardów w dniu 16.01.2002 r., zatwierdzony w dn. 14.05.2002 przez Prezesa Zarządu Spółki, mgr W. Pancera.