

## STANDARD 11 - 30

---

### Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod.- kan.

**DOTYCZY:**

montażu źródeł z wodą pitną w budynkach użyteczności publicznej.

**TREŚĆ:****Warunki techniczne dla powyższego urządzenia:**

1. Urządzenie powinno mieć budowę solidną i być wykonane z materiałów umożliwiających łatwość utrzymania czystości i odpowiedniego stanu sanitarnego.
2. Należy je montować w pobliżu istniejącej instalacji wod.-kan.
3. Podłączenie do instalacji wod.-kan. należy wykonać w sposób zapobiegający wtórnemu zanieczyszczeniu wody z zastosowaniem zaworów zwrotnych.
4. Urządzenie musi zawierać wylewkę do wody pitnej oraz nalewak do napełniania butelek.
5. Uruchamianie urządzenia powinno odbywać się za pomocą przycisków bez konieczności podłączania do instalacji elektrycznej.
6. Urządzenie montować zgodnie z instrukcją producenta.
7. Urządzenie powinno posiadać aktualny atest higieniczny lub świadectwo jakości zdrowotnej NIZP-PZH.

**PODSTAWA:**

1. Decyzja Zarządu Spółki z dnia 20.01.2025r.

**ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM:**